



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)  
ул. Краснознаменная, д. 16, г. Владимир, 600026, тел. 53-35-76, факс (4922) 32-20-27 E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Владимиру и Суздальскому району**

ул. Спасская, д. 5-а, г. Владимир, 600000, тел. 32-40-22, факс (4922) 32-40-22

(телефон доверия 39-99-99)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 409/1/1**

**об устранении нарушений требований в области пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 8»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Директору МБОУ «СОШ № 8» Малаховой Ирине Леонидовне

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру и Суздальскому району, Дмитриева Романа Владимировича № 409 от 07.08.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч.30 мин. по 13ч. 00 мин. «17 августа 2017г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по пожарному надзору – Врио начальника отделения НП по Октябрьскому району г. Владимира ОНД и ПР по г. Владимиру и Суздальскому району, Козловым Александром Владимировичем, в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 8»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 8» Малаховой Ириной Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не в полном объеме оборудовал объект системой автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с п.14.3 СП 5.13130.2009; п. 13.3* НПБ 88-2001; НПБ 110-03 Оборудовать объект системой автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с п.14.3 СП 5.13130.2009; п. 13.3* НПБ 88-2001; НПБ 110-03	основание: (ст. 1,4,6,91 Федеральный закон № 123-ФЗ; п. 14.3 СП 5.13130 Свод правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3* НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).	01.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Владимира и  
Суздальского района по пожарному надзору –  
Врио начальника отделения НД по Октябрьскому району  
г. Владимира ОНД и ПР по г. Владимиру и Суздальскому району.  
Козлов Александр Владимирович

« 17 » августа 2017г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а).

Директор МБОУ «СОШ № 8»  
должность

Малахова Ирина Леонидовна  
ФИО полностью



подпись

МЛП

« 17 » августа 2017г.

подпись